



172300050572

# 检测报告

报告编号 EDD19L001249004C

第 1 页 共 4 页

项目名称 厂界噪声

委托单位 广安能投华西环保发电有限公司

委托单位地址 广安市岳池县普安镇斑竹园村

检测类别 委托检测

报告日期 2019年05月08日

成都市华测检测技术有限公司



No. 3302512839

# 报告说明

报告编号: EDD19L001249004C

第 2 页 共 4 页

1. 本报告不得涂改、增删, 无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准, 不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责, 报告中所附限值标准均由客户提供, 仅供参考。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费, 所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
7. 除客户特别申明并支付档案管理费, 本次检测的所有记录档案保存期限为六年。
8. 对本报告有疑议, 请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。

成都市华测检测技术有限公司

联系地址: 成都市高新区新盛路 16 号

邮政编码: 610041

电话: 028-85325707

传真: 028-86283211

编制:

尹显松

签发:

王勇

审核:

信科

签发人姓名/职务:

王勇/实验室负责人

采样地址:

广安市岳池县普安镇  
斑竹园村垃圾发电厂

签发日期:

2019.05.08

# 检测结果

报告编号: EDD19L001249004C

第3页 共4页

表1 厂界噪声

检测结果					单位: dB(A)
测点编号	检测点位置	检测日期	检测时段	主要声源	结果 (L <sub>eq</sub> )
1#	厂界东北侧 外 1m 处	2019.04.26	昼间(16:25~16:35)	生产噪声	57.6
			夜间(22:49~22:59)		50.1
2#	厂界东南侧 外 1m 处		昼间(16:48~16:58)		58.4
			夜间(22:36~22:46)		52.0
3#	厂界西南侧 外 1m 处		昼间(17:47~17:57)		48.2
			夜间(22:22~22:32)		41.7
4#	厂界西北侧 围墙上 0.5m 处		昼间(17:11~17:21)		49.6
			夜间(22:05~22:15)		48.2

注: 执行标准为《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 3类限值标准。

表2 检测方法及主要仪器信息


厂界噪声				单位: dB(A)
检测项目	检测方法与方法来源	检出限	主要仪器 (名称、型号及编号)	
厂界噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	/	声级计 AWA5680-4 (TTE20132062)	

# 检测结果

报告编号: EDD19L001249004C

第4页 共4页

附: 厂界噪声测点示意图



\*\*\*报告结束\*\*\*

